



SPP – distribúcia a.s.
Sekcia investícií
Oddelenie projekcie

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
04.02.2016	MAGS OUIK 38331/16-25419	Ing. Simeunovičová /595	21.04.2016

Vec:

Závazné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti

investor:	SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
investičný zámer:	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré Mesto ul. Kolárska – Dunajská, 1.SC, ÚO00099
žiadosť zo dňa:	04.02.2016
typ konania podľa stavebného zákona:	územné konanie
druh podanej dokumentácie:	Dokumentácia pre územné rozhodnutie
spracovateľ dokumentácie:	zodpovedný projektant: Ing. Anna Valová autorizovaný stavebný inžinier 1622*Z*A2
dátum spracovania dokumentácie:	10/2015 a 11/2015, obálka s dátumom 02/2016

Predložená dokumentácia rieši líniovú stavbu – obnovu strednotlakových plynovodov a plynových prípojk v Bratislave. Rekonštrukcia bude vykonaná v úsekoch (uzlové body- UB) na uliciach: Kollárovo námestie (UB 1-2), Dobrovodského (UB 3-4, 3a-3b), Špitálska (UB 5-6), Janáčkova (UB 7-8), Klobúčnická (UB 9-10), Jedlíkova - Kolárska (UB 11-12a, UB 12a-13), Kolárska - Špitálska (UB 13-14), Cintorínska (UB 15-16), Rybárska brána (UB 17-18), Gorkého (UB 19-20), Štúrova (UB 21-20-22), *Nám. SNP*, Dunajská (UB 22-23, UB 22a-22b), Klemensova (UB 23-24, UB 25-26), Gajova (UB 27-28), Dobrovičova (UB 29-30, UB 31-32-32a), Lazaretská (UB 33-34, UB 35-35a, UB 35a-36), Továrenská (UB 37-38), 29. augusta, Továrenská – Karadžičova (UB 38-39; 38c), Karadžičova (UB 39-41), Karadžičova – Grösslingova (UB 40-40a).

Trasa nových plynovodov je prevažne vedená v súbehu s jestvujúcimi plynovodmi a je umiestnená v miestnych komunikáciách, asfaltových chodníkoch, dláždených chodníkoch a nespevnených plochách (zeleň).

Križovanie miestnych komunikácií pri budovaní plynovodov a pripojovacích plynovodov je navrhované realizovať prekopáním, v niektorých prípadoch pretláčaním pri plynovodoch a mikrotunelovaním pri pripojovacích plynovodoch.

Celkový rozsah zámeru je zrejmý z doloženého výkresu č. 1 s názvom Prehľadná situácia a z ďalších 14 ks výkresov č. 2 až č.15 pre jednotlivé uzlové body (UB) – projektant: Ing. Moravcová, 10/2015 a 11/2015. Celkovo je stavba rozčlenená na 41 uzlových bodov.

Členenie stavby: SO-01 Plynovody (rekonštrukcia a pretlakovanie), SO-02 Pripojovacie plynovody, SO-03 Odborné plynové zariadenia (OPZ) a SO-04 Prepoje a odpoje.

- Celková dĺžka jestvujúcich STL a NTL plynovodov určených na rekonštrukciu je cca 2710,0 m a jedná sa o plynovody z materiálu oceľ, dimenzií DN 300, 200, 150, 100, 80.
- Celková dĺžka navrhovaných STL a NTL plynovodov bude 2634,0 m a budú vybudované z materiálu polyetylén PE 100 RC, dimenzií d_n 315, 225, 160, 110, 90, 60, 63,50.
- Celkový počet jestvujúcich STL a NTL pripojovacích plynovodov určených na rekonštrukciu je 118 ks, ich celková dĺžka je cca 887,0 m a jedná sa o pripojovacie plynovody z materiálu oceľ, dimenzií DN, d_n 100, 80, 75, 65, 63, 50, 40, 32, 25.
- Celkový počet navrhovaných STL a NTL pripojovacích plynovodov určených na rekonštrukciu je 132 ks, celková dĺžka navrhovaných STL je 887,0 m a budú vybudované z materiálu polyetylén PE 100 RC, dimenzií d_n 100, 90, 63, 50, 40, 32, 25.
- Celková dĺžka jestvujúcich NTL plynovodov určených na pretlakovanie je 162,0 m a jedná sa o plynovody z materiálu oceľ, dimenzií DN, d_n 225, 200, 100.
- Celkový počet jestvujúcich NTL pripojovacích plynovodov určených na pretlakovanie je 6 ks; ich celková dĺžka je 27,0 m a jedná sa o pripojovacie plynovody z materiálu oceľ, dimenzií d_n 110, 63.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva záväzné stanovisko podľa § 140a ods. 3, § 140b citovaného zákona a § 4 ods. 3 písm. d) a písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Posúdenie investičného zámeru vo vzťahu k územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov:

Stavbou dotknuté parcely líniovej stavby (**uzlové body č. 1-2, 3-4, 5-6, 9-10, 11-14 a 17-22**) priliehajú v zmysle územného plánu k funkčnému využitiu plôch (prípadne sú súčasťou) :

- **územia občianskej vybavenosti**, občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód funkcie 201
- **zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti**, číslo funkcie 501
- **plocha námestí a ostatných komunikačných plôch;**
- Medzi prípustné spôsoby využitia funkčných plôch v rámci funkčného využitia plôch: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód funkcie 201, zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501 a plocha námestí a ostatných komunikačných plôch patria zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.

Pre parcely líniovej stavby (uzlové body č. 7-8, 15-16, 22-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32, 33-36, 37-41) je v platnosti územnoplánovacia dokumentácia na zonálnej úrovni - Územný plán zóny Dunajská, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Stavbou dotknuté parcely líniovej stavby sú v zmysle uvedenej zonálnej územnoplánovacej dokumentácie súčasťou regulačných blokov č. 17/2, 17/9, 18/1, 18/5, 18/9, 18/10, 18/12, 19/1, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7 a 19/9 (prípadne sú k nim príslušné a sú súčasťou komunikačných plôch).

V textovej časti ÚPN – Z Dunajská, v znení zmien a doplnkov, v kapitole k - TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ, časť k.4 Zásobovanie plynom uvádza, že v uliciach situovaných v severnej časti zóny je vybudovaná strednotlaková plynovodná sieť o prevádzkovom tlaku 90 kPa, v južnej a východnej časti zóny je zásobovanie plynom zabezpečené prostredníctvom nízkotlakovej siete o tlaku 2 kPa a táto je v súčasnosti prakticky vyťažovaná. Pri technickom riešení je navrhnuté vybudovať tri vetvy STL plynovodu DN 80 – 100, napojené na jestvujúce vetvy STL plynovodov.

Predložený investičný zámer je v súlade s územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov a ÚPN – Z Dunajská, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Hlavné mesto SR Bratislava S Ú H L A S Í

s umiestnením stavby:	Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré Mesto ul. Kolárska – Dunajská, 1.SC, ÚO00099
na parcelách číslo:	líniová stavba - v zmysle predloženej dokumentácie (dotknuté parcely sú uvedené v textovej časti, Správa str. 37, 38)
v katastrálnom území:	Staré Mesto
miesto stavby:	Kollárovo námestie, Dobrovodského, Špitálska, Janáčkova, Klobúčnická, Jedlíkova, Kolárska, Špitálska, Cintorínska, Rybárska brána, Gorkého, Nám. SNP, Štúrova, Dunajská, Klemensova, Gajova, Dobrovičova, Lazaretská, Továrenská, 29. augusta, Karadžičova, Grösslingova - Bratislava

Na podklade odborného posúdenia oddeleniami magistrátu v zmysle § 14 ods. 1 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa uplatňujú na základe súhrnu teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem tieto **podmienky**:

z hľadiska urbanisticko – architektonického riešenia:

- Po ukončení stavebných prác všetky, stavbou dotknuté plochy, viesť do pôvodného stavu.

Z hľadiska záujmov dopravného inžinierstva uvádzame:

V "Technickej správe" k výkresu č. 11 „Situácia č. 10 ulice Nám. SNP, Dunajská, Klemensova“ sa uvádza, že *“v km 0,0 – 0,019 bude navrhovaný plynovod (UB22) križovať električkovú trať a komunikáciu na Štúrovej ulici (v mieste cca medzi Laurínskou a Dunajskou ulicou), pretláčaním kolmo na os električkovej trate a komunikácie“*. Vo výkrese č. 18 „Križovanie navrhovaného STL plynovodu s električkovou traťou a komunikáciou“ je pôdorys a priečny rez križovania, čiastočne s kótami, bez preukázania organizácie dopravy a v poznámke sa uvádza, že *“Križovanie električkovej trate bude realizované prekopením ak z priestorových dôvodov nie je možné pretláčanie“*.

Z hľadiska záujmov dopravného inžinierstva s projektovou dokumentáciou na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Staré Mesto – ul. Kolárska-Dunajská, 1.SC, ÚO00099“, v k. ú. Bratislava – Staré Mesto, na uliciach: Kollárovo námestie, Dobrovodského, Špitálska, Janáčkova, Klobúčnická, Jedlíkova, Kolárska, Špitálska, Cintorínska, Rybárska brána, Gorkého, Nám. SNP, Štúrova, Dunajská, Klemensova, Gajova, Dobrovičova, Lazaretská, Továrenská, 29. augusta, Karadžičova, Grösslingova, **súhlasíme s podmienkami:**

- Križovanie električkových tratí žiadame vykonať bez prekopenia t.j. realizovať **pretláčaním**.
- Križovanie miestnych komunikácií v správe Hlavného mesta SR žiadame realizovať všade kde je to možné pretláčaním pri plynovodoch a mikrotunelovaním pri pripojovacích plynovodoch.
- Počas výstavby žiadame zabezpečiť bezpečnú premávku, plynulú prevádzku MHD (električka, trolejbus, autobus) a bezpečný pohyb chodcov vrátane cestujúcich MHD.
- Na komunikáciách s MHD žiadame zachovať jeden jazdný pruh v oboch smeroch.
- V DSP žiadame predložiť projekt dočasného dopravného značenia vrátane jednoznačného dopravného značenia pre pohyb chodcov, vrátane cestujúcich MHD, ak dochádza k zmene polohy zastávky MHD.

z hľadiska ochrany životného prostredia:

- Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Upozornenie:

- Pri kompletizácii žiadosti o stavebné povolenie resp. k zlúčenému konaniu, požiadajte oddelenie správy komunikácií a oddelenie dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy o stanovisko z hľadiska záujmov cestného hospodárstva a problematiky cestného orgánu, vrátane organizácie dopravy počas výstavby (súčasťou žiadosti musí byť kópia tohto záväzného stanoviska).
- K zásahu do komunikácií/chodníkov je potrebný súhlas správcu komunikácie/chodníka.

Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR ako prípadného vlastníka pozemku, resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov, ani záväzné stanoviská hlavného mesta vydávané v rámci iných konaní.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podľa §140a ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dáva žiadateľovi do pozornosti, že podľa § 140b ods.3 stavebného zákona, veta prvá, je dotknutý orgán viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal.

Dokumentáciu – 1 x sme si ponechali.

S pozdravom

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r
primátor

Príloha: 1x potvrdená Prehľadná situácia (bez uvedenia mierky)

Co: MČ Bratislava – Staré Mesto, Odd. územného rozhodovania a stavebného poriadku + príloha –
1x potvrdená Prehľadná situácia (bez uvedenia mierky)

Magistrát OUIČ- archív;