


LEGENDA ELEKTRO



navrh. VN káblové vedenie

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

VN vedenie

DRUH ROZVODNEJ SIETE: 3 FÁZ str.50Hz, 22kV/IT

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM: STN EN 505 22 a STN EN 619 36-1

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: KRYTÍM, ZÁBRANOU, UMIESTNENÍM MIMO DOSAH

PRI PORUCHE: ZEMNENÍM

OCHRANA PRED ATM. PREP.: OBMEDZOVAČMI PREP. RAYCHEM HDA

UZEMNENIE: STN EN 505 22 a STN EN 619 36-1

OCHRANNÉ PÁSMO: VN KÁBLA - 1m OD KRAJA KÁBLA



PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁC, INVESTOR SPOLU S DODÁVATEĽOM STAVBY
ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ

Zmena	c		Dátum		Vykonal		 EDWIN PROJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Bratislava	
	b							
	a							
Zodpovedný projektant:		Ing. Szabo	Vypracoval:		Ing. Cap	Schválil:		Ing. Sersen
BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV – Preústenie 22 kV vedení								Mierka 1: 1000 Formát 8xA4 Dátum 05/2016 Účel DUR + DSP
Situácia - časť 4								Archívne číslo ED 1636 Číslo zákazky L13.0119.15.0004 Číslo výkresu ED6
Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť reprodukována alebo použitá bez písomného povolenia								





