


LEGENDA ELEKTRO



navrh. VN káblové vedenie

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

VN vedenie

DRUH ROZVODNEJ SIETE: 3 FÁZ str.50Hz, 22kV/IT

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM: STN EN 505 22 a STN EN 609 59
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: KRYTÍM, ZÁBRANOU, UMIESTNENÍM MIMO DOSAHLIVOSTI
PRI PORUCHE: ZEMNENÍM

OCHRANA PRED ATM. PREP.: OBMEDZOVAČMI PREP. RAYCHEM HDA

UZEMNENIE: STN EN 505 22 a STN EN 619 36-1

OCHRANNÉ PÁSMO: VN KÁBLA – 1m OD KRAJA KÁBLA



PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁC, INVESTOR SPOLU S DODÁVATELOM STAVBY ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ

Zmena	c		Dátum		Vykonal	
	b					
	a					
Zodpovedný projektant:		Vypracoval:		Schválil:		
Ing. Szabo		Ing. Cap		Ing. Sersen		
BA_Est.Žabí Majer,2.stavba,vývody 22kV – Preústenie 22 kV vedení						
Situácia - časť 3						
Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť reprodukována alebo použitá bez písomného povolenia						
 EDWIN PROJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Bratislava						Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 2 tel. 00421-2-55555288 e-mail: edwin@edwin.sk
Mierka						1: 1000
Formát						9xA4
Dátum						05/2016
Účel						DUR + DSP
Archívne číslo						ED 1636
Číslo zákazky						L13.0119.15.0004
Číslo výkresu						ED5





