

Príloha č.2
k zmluve o vykonávaní servisných činností

Cena za mesačnú kontrolu
Elektrická požiarňa signalizácia - EPS ZETTLER

P.č.	Obj. číslo	Vykonaná skúška na zariadení EPS ZETTLER Názov	Počet ks / m	Cena za položku	
				Jednotková cena	Cena celkom
1.		Kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	2	1,20	2,40
2.		Kontrola výstupov na ovládanie požiarotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy.(kontrola zahŕňa meranie výstupov na DR-1 a DS-1, kontrolu výstupov na DH-1.)	1	5,18	5,18
3.		zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy	1	5,18	5,18
4.		Aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	1	3,98	3,98
5.		Aktivácia linky a kontrola prenosu signálu do miesta s trvalou obsluhou		3,00	0,00
				cena spolu:	16,74

Cena za štvrtročnú kontrolu
Elektrická požiarňa signalizácia - EPS ZETTLER

P.č.	Obj. číslo	Vykonaná skúška na zariadení EPS ZETTLER Názov	Počet ks / m	Cena za položku	
				Jednotková cena	Cena celkom
1.		Kontrola náhradného napájacieho zdroja	1	5,31	5,31
		Kontrola hlásičov požiaru			
2.		Kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenie povrchovej nečistoty	44	2,88	126,72
3.		Funkčná kontrola hlásičov požiaru	44	1,56	68,64
4.		Kontrola čistoty signálneho svetidla pripojeného na hlásič požiaru.	0	0,90	0,00
5.		Kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi	0	0,00	0,00
		Funkčná skúška výstupov			
6.		ovládacích zariadení(kontrola zahŕňa prekontrolovanie výstupov na DS-1,DR-1 a DH-1)	1	26,56	26,56
7.		zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy(jedná sa o kontrolu zobrazovacích častí ústredne.)	1	5,18	5,18
8.		Doplňujúcich zariadení(jedná sa o prenos na PCO)		4,00	0,00
				cena spolu:	232,41

Cena za ročnú kontrolu
Elektrická požiarňa signalizácia - EPS ZETTLER

P.č.	Obj. číslo	Vykonaná skúška na zariadení EPS ZETTLER Názov	Počet ks / m	Cena za položku	
				Jednotková cena	Cena celkom
9.		Kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj	1	9,39	9
		Kontrola hlásičov požiaru			
10.		Funkčných parametrov hlásičov	44	1,93	85
11.		Vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia	37	2,54	94
12.		Vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia	37	2,99	111
		Kontrola funkčnosti ovládacích zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplnujúcich zariadení			
13.		Povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia(jedná sa o IZ-1 a samostatnú ústrednu.)	1	13,28	13
14.		Uťahnutie vodičov, dotiahnutie spojov, poistkových vložiek svorkovnic (jedná sa o samostatnú ústredňu a dosky namontované v ústredni)	1	13,28	13
15.		Jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora (jedná sa o skúšku funkčnosti sirén a prenos na PCO)	1	19,83	20
16.		Napätie dodávané jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde (jedná sa o kontrolu napájania jednotlivých zariadení ako sú sirény, jednotlivé linky v ústredni a samostatná zobrazovacia časť)	1	3,79	4
17.		Záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky	1	8,29	8,29
18.		Pripojenie jednotlivých zariadení (jedná sa o diaľkový prenos na PCO).		8,29	0
				cena spolu:	357

Rekapitulácia periodických skúšok za 12 mesiacov
Elektrická požiarňa signalizácia - EPS ZETTLER

P.č.	Obj. číslo	Vykonaná periodická skúška na zariadení EPS ZETTLER Názov	Počet ks / m	Cena za položku	
				Jednotková cena	Cena celkom
I.		Mesačná kontrola EPS	8	16,74 €	133,92 €
II.		Štvrtročná kontrola EPS	3	232,41 €	697,23 €
III.		Ročná kontrola EPS	1	357,39 €	357,39 €
				Cena spolu:	1 188,54 €

Ceny sú uvádzané bez dopravných nákladov a bez DPH.

Bratislava dňa 10. 11. 2011

Za hlavné mesto SR Bratislava

Za L-tes, spol. s r.o.

v.r.

Milan Ftáčnik
primátor

v.r.

Ing. Peter Izák
konateľ spoločnosti